

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  
ОПШТИНСКА УПРАВА  
Број: 404-207/7/2018-01-3  
Датум: 23.08.2018.год.  
Велико Градиште

### ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, један од потенцијалних понуђача обратио се Наручиоцу са захтевом за појашњење одређених питања у вези са конкурсном документацијом ЈН 57/2018-Радови на водоводној мрежи Конглавица, а Наручилац на основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на постављена питања даје следећи одговор:

#### 1.ПИТАЊЕ:

На страни 9 од 56 у одељку «ДОДАТНИ УСЛОВИ, Додатни услови које понуђач мора да испуни из члана 76. ЗЈН» конкурсне документације за јавну набавку радова Радови на водоводној мрежи конглавица, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр.57/2018, навели сте:

„Услов: Доказе које је понуђач дужан да достави како би доказао испуњеност техничког капацитета су:

Као доказ да Понуђач располаже техничким капацитетом (референце) за учешће у поступку предметне јавне набавке, односно да понуђач поседује следећу механизацију и опрему, која ће бити ангажована у предметној набавци (у свом власништву или по основу уговора о закупу, лизингу), најмање у наведеној количини:

-Багер носивости мин.16 тона-ком. 1

-Комбинована радна машина –ком. 1

-Камион носивости мин. 10тона –ком. 1

-Игрофилтери- опрема за обарање нивоа подземних вода -100м“

- Да ли уместо багера носивости 16 тона може да се достави документација за комбиновану машину (комбинирка) као доказ за испуњење техничког капацитета ?

-Да ли наручилац може доказати потребу за багером од 16 тона за предметну набавку обзиром да се ради о радовима на водоводној који немају велику дубину ископа нити неке друге битне захтеве који би условили тражени технички капацитет ?

#### ОДГОВОР:

Прихвата се сугестија потенцијалног понуђача на основу које ће се изменити конкурсна документација тако да ће се у истој навести:

„-Багер носивости мин.16 тона или Комбинована радна машина –ком. 1

- Камион носивости мин. 10 тона –ком. 1

- Игрофилтери- опрема за обарање нивоа подземних вода -100м“

#### 2.ПИТАЊЕ:

Да ли уместо игрофилтера може да се достави документација за муљну пумпу обзиром да је прејектант предвидео предмером и предрачуном радова на страни 20/56 и 30/56 конкурсне документације црпљење површинске или подземне воде муљним пумпама ?

#### ОДГОВОР:

Прихвата се сугестија потенцијалног понуђача на основу које ће се изменити конкурсна документација тако да ће се у истој навести:

„-Багер носивости мин.16 тона или Комбинована радна машина –ком. 1

- Камион носивости мин. 10 тона –ком. 1

- Игрофилтери- опрема за обарање нивоа подземних вода -100м или муљна пумпа – ком 2,,

### 3.ПИТАЊЕ:

На страни 10 од 56 у одељку «ДОДАТНИ УСЛОВИ, Додатни услови које понуђач мора да испуни из члана 76. ЗЈН» конкурсне документације за јавну набавку радова Радови на водоводној мрежи конглавица, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр.57/2018, навели сте:

Као доказ да Понуђач располаже кадровским капацитетом (референце) за учешће у поступку предметне јавне набавке, односно да понуђач поседује најмање 12 радника запослених на неодређено или одређено време или ангажовано за обављање привремених и повремених послова или ангажовани по уговору о делу или по уговору о допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди, сагласно Закону о раду, и то:

- 1 носилац лиценце 414 или 413
- 1 носилац лиценце 410 или 411
- 1 носилац лиценце 450
- 2 сертификована вариоца ПЕ цеви
- 1 зидар
- 1 грађевински техничар
- 5 физичка радника“

-Да ли наручилац може доказати потребу за лиценцом 450 за предметну набавку обзиром да се ради о радовима који немају ову врсту радова (област електротехнике) ?

### ОДГОВОР:

Прихвата се сугестија потенцијалног понуђа на основу које ће се изменити конкурсна документација тако да ће се из исте избрисати „1 носилац лиценце 450“.



Комисија за јавну набавку  
Весна Милановић