



ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА

Контролна листа: ЗАШТИТА ОЗОНСКОГ ОМОТАЧА КОД ОПЕРАТЕРА

Обавезе за оператера из Закона о заштити ваздуха, у вези контролисаних супстанци које оштећују озонски омотач и флуорованих гасова са ефектом стаклене баште

Контролна листа се попуњава само за привредно друштво, друго правно лице или предузетнике, у складу са значењем израза за оператера из члана 3. Закона о заштити ваздуха.

Табела А: Општи подаци

Назив оператера	
Општина и место седишта	
Матични број	
ПИБ	
Име особе за контакт	
Телефон и електронска адреса контакт особе	
Назив постројења	
Општина и место постројења	

Табела Б: Статус правног лица, предузетника

Да ли је правно лице, предузетник регистрован у АПР-у	ДА ☐ НЕ * ☐
* Када је одговор „НЕ“, правно лице и предузетник се сматрају нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору	

Табела В: Законске обавезе

А) Контрола испуштања контролисаних супстанци које оштећују озонски омотач и флуорованих гасова са ефектом стаклене баште, за стационарну расхладну и климатизациону опрему, топлотне пумпе и системе за заштиту од пожара		
А1	Да ли је овлашћено сервисно лице извршило једном у 12 месеци контролу на испуштање за: 1) контролисане супстанце количине једнаке или веће од 3 kg а мање од 30 kg, са изузетком херметички затворених система у којима се оне користе као расхладна средства, који су као такви обележени и који садрже мање од 6 kg контролисаних суптанци; и за 2) флуороване гасове количине једнаке или веће од 3 kg а мање од 30 kg, са изузетком херметички затворених система у којима се они користе као расхладна средства, који су тако обележени и који садрже мање од 6 kg флуорованих гасова са ефектом стаклене баште	ДА ☐ НЕ ☐ Није примењиво ☐



A2	Да ли је овлашћено сервисно лице извршило контролу на испуштање: 1) једном у 6 месеци за контролисане супстанце количине једнаке или веће од 30 kg а мање од 300 kg; односно 2) једном у 6 месеци за флуороване гасове количине једнаке или веће од 30 kg а мање од 300 kg; односно једном у 12 месеци када је постављен фиксни индентификатор цурења са тачношћу од најмање пет грама на годишњем нивоу, чија је тачност проверена најмање једном у 12 месеци	ДА ☐ НЕ ☐ Није применљиво ☐
A3	Да ли је овлашћено сервисно лице извршило контролу на испуштање: 1) једном у три месеци за контролисане супстанце количине једнаке или веће од 300 kg; односно једном у 6 месеци када је постављен фиксни индентификатор цурења са тачношћу од најмање пет грама на годишњем нивоу, чија је тачност проверена најмање једном у 12 месеци 2) једном у три месеци за флуороване гасове количине једнаке или веће од 300 kg; односно једном у 6 месеци када је постављен фиксни индентификатор цурења са тачношћу од најмање пет грама на годишњем нивоу, чија је тачност проверена најмање једном у 12 месеци	ДА ☐ НЕ ☐ Није применљиво ☐
Б) Испуштање супстанци које оштећују озонски омотач и флуорованих гасова са ефектом стаклене баште, из стационарне расхладне и климатизационе опреме, топлотних пумпи и система за заштиту од пожара		
B1	Да ли постоји недозвољено испуштање контролисане супстанце или флуорованих гасова према извештају овлашћеног лица	ДА ☐ НЕ ☐ Није применљиво ☐
B2	Да ли је овлашћени сервисер извршио поправку опреме да не буде даљег испуштања у року највише 14 календарских дана од дана када је уочено да постоји испуштање.	ДА ☐ НЕ ☐ Није применљиво ☐
B3	Да ли је овлашћени сервисер извршио накнадну проверу испуштања у року од 30 дана од поправке и наставка рада опреме	ДА ☐ НЕ ☐ Није применљиво ☐
В) Поступање са супстанцама које оштећују озонски омотач и са флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште, из расхладне и климатизационе опреме, топлотних пумпи, опреме која садржи раствараче, система за заштиту од пожара, апарата за гашење пожара и опреме за високонапонско прекидање.		
V1	Да ли је за контролисане супстанце и флуороване гасове обезбеђено њихово сакупљање приликом одржавања и сервисирања опреме или на крају радног века опреме, односно њихово обнављање, обрада и коришћење на самој локацији или одлагање у центру који има дозволу министарства	ДА ☐ НЕ ☐ Није применљиво ☐
V2	Да ли су до 31. децембра 2020. године из система за заштиту од пожара и уређаја за гашење пожара повучени из употребе халони који нису наведени у Прилогу 7. Уредбе о поступању са супстанцама које оштећују озонски омотач	ДА ☐ НЕ ☐ Није применљиво ☐
Г) Достава података државним органима за контролисане супстанце које оштећују озонски омотач и флуороване гасове са ефектом стаклене баште		



Г1	Да ли је оператер опреме која садржи три или више килограма контролисане супстанце или флуорованих гасова доставио министарству прописани годишњи извештај до краја фебруара месеца текуће године за претходну годину, на Обрасцу 14. за контролисане супстанце, односно Обрасцу 10. за флуороване гасове, односно Обрасцу 12. за халоне	ДА ☐ НЕ ☐ Није применљиво ☐
----	--	--

Представници оператера		Инспектори за заштиту животне средине
Име и презиме	Радно место	Име и презиме
1.		1.
2.		2.
3.		3.
Датум инспекцијског надзора:		
Број записника, уз који се прилаже контролна листа:		